

Data 15 JUL. 2014

REGISTRE GENERAL

Entrada núm. 6634
Sortida núm.

Sr. Joan Paül Udina Tormo
Alcalde d'Esparreguera
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Benvolgut Senyor,

Acompanyem les següents còpies dels darrers Informes Analítics realitzats segons el nostre programa anual de proves analítiques:

Legionella Dipòsits:

Mostra	Punt de mostreig
1420581	Dipòsit Central
1419484	Dipòsit Ramon Llovet
1419487	Dipòsit Pau Font
1419488	Dipòsit El Castell
1419486	Dipòsit La Plana
1419490	Dipòsit Gardènia
1420580	Dipòsit Margarida
1240583	Dipòsit Can Cardús
1419485	Dipòsit Can Rial
1419489	Dipòsit Can Claramunt

Salutacions,


Sònia Figuerola Vidal
Aigües d'Esparreguera Vidal

Esparreguera, 15 de juliol de 2014

DILIGÈNCIA
Esparreguera

15 JUL. 2014

El Secretari.



DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1420581
ANÀLISI NÚM.: 2294615
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 937. Dipòsit Capçalera Central
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 3/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 937
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Capçalera Central
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 17,2
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 3 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419484
 ANÀLISI NÚM.: 2294610
 MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
 DOMICILI: C/ GRAN, 76
 POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
 DENOMINACIÓ MOSTRA: 932.Dipòsit Capçalera Ramon Llovet
 DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
 DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
 DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 932
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Capçalera Ramon Llovet
 Clor lliure (mg/l): 0,6
 Temperatura de l'aigua: 23,4
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419487
ANÀLISI NÚM.: 2294608
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 930. Dipòsit Capçalera Pau Font
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 930
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Barri Font
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 20,4
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419488
ANÀLISI NÚM.: 2294612
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 934. Dipòsit capçalera El Castell
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 934
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit capçalera El Castell
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 22,0
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419486
ANÀLISI NÚM.: 2294609
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 931. Dipòsit La Plana
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 931
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit La Plana
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 21,7
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419490
 ANÀLISI NÚM.: 2294613
 MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
 DOMICILI: C/ GRAN, 76
 POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
 DENOMINACIÓ MOSTRA: 935. Dipòsit Gardènia
 DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
 DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
 DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 935
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Gardènia
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 22,4
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1420580
ANÀLISI NÚM.: 2294616
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 938. Dipòsit Distribució Margarida
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 3/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 938
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Distribució Margarida
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 23,5
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 3 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1420583
 ANÀLISI NÚM.: 2294614
 MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
 DOMICILI: C/ GRAN, 76
 POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
 DENOMINACIÓ MOSTRA: 936. Dipòsit Can Cardús
 DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
 DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
 DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 3/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
 Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 936
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Can Cardús
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 23,8
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 3 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419485
ANÀLISI NÚM.: 2294611
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 933. Dipòsit Distribució Can Rial
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 933
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit Distribució Can Rial
 Clor lliure (mg/l): 0,5
 Temperatura de l'aigua: 22,3
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1419489
ANÀLISI NÚM.: 2294607
MOSTRA REMESA PER: AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A
DOMICILI: C/ GRAN, 76
POBLACIÓ: 08292-ESPARRAGUERA
DENOMINACIÓ MOSTRA: 929. Dipòsit capçalera Can Claramunt
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 18/06/2014
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 1/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/06/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 17/06/2014
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 929
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.
 Descripció: Dipòsit capçalera Can Claramunt
 Clor lliure (mg/l): 0,6
 Temperatura de l'aigua: 20,6
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer
 Hora: -
 Altres: aigua potable

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2014